

MĚSTSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ



**Třeboň**

# **KANALIZAČNÍ ŘÁD**

kanalizace pro veřejnou potřebu

**PŘESEKA** (město Třeboň)

**Leden 2017**

**Provozovatel:**

**Městská Vodohospodářská s.r.o.**

## Prohlášení

Na základě usnesení zastupitelstva města Třeboň č. 148/2015-8 ze dne 7.9.2015 a schválení usnesením rady města Třeboň č. 789/2015-27 ze dne 23.9.2015 byla **schválena Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu** mezi vlastníkem - město Třeboň a provozovatelem - Městská Vodohospodářská s.r.o., s platností Smlouvy od 1.1.2017.

Původní provozovatel ČEVAK a.s. byl nahrazen společností Městská Vodohospodářská s.r.o.

Kanalizační řád schválený před uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zůstává dále v platnosti.

### Doplnění k bodu č. 7.2:

Městská Vodohospodářská s.r.o. mobil – 725 891 956


Pevná linka – 383 388 119

Provoz ČOV Třeboň – mobil – 725 891 957

V Třeboni 1.1.2017

Městská Vodohospodářská s.r.o.

Ing. Miroslav Kajan - jednatel



## Obsah kanalizačního řádu

1. Úvod - popisná část
2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod
3. Technický popis kanalizace
4. Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno
5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace
7. Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci
8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod
9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod
10. Přílohy

## Seznam použitých zkratk a hesel

OŽP	odbor životního prostředí
OÚ	Obecní úřad
MěÚ	Městský úřad
PV zHV	Povodí Vltavy, závod Horní Vltava
ZVHS	Zemědělská vodohospodářská správa
KŘ	kanalizační řád
NV	nařízení vlády
VKV	volná kanalizační výust
ČOV	čistírna odpadních vod
DČOV	domovní čistírna odpadních vod
ČS	čerpací stanice
LAR	lapač ropných látek
LAT	lapač tuků
LAA	lapač amalgámu
ČSPH	čerpací stanice pohonných hmot
DN	vnitřní světlost (průměr) v mm
EO	ekvivalentní obyvatel
Q	průtok
BSK <sub>5</sub>	biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CHSK <sub>Cr</sub>	chemická spotřeba kyslíku
NL	nerozpuštěné látky
C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>	uhlovodíky – ropné látky
EL	extrahovatelné látky (tuky)
ř.km	řiční kilometr
recipient	vodní tok, který přijímá odpadní vodu

# 1. Úvod

## 1.1

Platnost tohoto kanalizačního řádu (KŘ) se vztahuje na kanalizaci pro veřejnou potřebu v předmětném území ve vlastnictví města Třeboň. Situace kanalizační sítě v příloze vyjadřuje aktuální stav jejího rozsahu v době zpracování. KŘ se vztahuje i na kanalizaci pro veřejnou potřebu vybudovanou a připojenou po schválení tohoto KŘ.

## 1.2

V místní části Přeseka cca 5 km severozápadně od Třeboně žije 122 stálých obyvatel, z nich 76% připojeno na místní kanalizaci. Ze všech objektů jsou odpadní vody odváděny do kanalizace přes septiky s nornou stěnou. Kanalizace je gravitační, s vyústěním do místní vodoteče – přítoku potoka Tisý/Miletínský. Významnějším producentem odpadních vod s vyšším obsahem tuků je jen kuchyně místní hospody.

## 2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na veřejnou kanalizaci a pro odvádění odpadních vod

### 2.1. Právní předpisy

- Základní právní normou, již se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., vše v platném znění. Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.
- Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

### 2.2. Odpovědnost za provoz

- Za provoz čistírny odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, ČOV a souvisejících zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930).
- Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.
- Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací, není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

### 2.3. Podmínky pro napojování a pro provoz

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustech veřejné kanalizace. Situace kanalizační sítě je v příloze č. 3.
  - Za porušení povinností stanovených tímto Kanalizačním řádem může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí 10 000 – 50 000,- Kč, pokud již tato sankce nebyla udělena ve stejné věci dle Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.
  - Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již při podání žádosti o povolení ke zřízení přípojky.
  - Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí uzavřené smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojku odpojit.
  - Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklapy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze kanalizace.
  - Vzhledem k neexistenci centrální čistírny odpadních vod musí být každá kanalizační přípojka vybavena předčištěním dostatečné kapacity (tříkomorový septik objemu min. 1m<sup>3</sup>/připojenou osobu nebo domovní DČOV). Vlastník předčištění je povinen jej udržovat v řádném stavu - v případě instalované DČOV dle provozního řádu, v případě septiku je vlastník povinen zajistit vývoz kalu ode dna v četnosti:
    - a) při dodržení požadované velikosti septiku: 1 x za 2 roky u objektů trvalého bydlení nebo 1 x za 5 let u rekreačních objektů
    - b) při nedodržení požadované velikosti septiku je požadovaná četnost vyšší přímo úměrně vztahu: 1 / počet skutečných m<sup>3</sup> objemu septiku na 1 připojenou osobuV septiku je nutno vždy ponechat vrstvu min.10 cm kalu pro zaočkování (start) dalšího čištění.
- Je zakázáno přečerpávat usazené kaly z DČOV nebo septiku do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu kalu je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkovvi kanalizace.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.
  - Balastní vody (podzemní vody či povrchové toky) nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody, ostatní odpadní vody a srážkové vody. Je li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do srážkové kanalizace pouze dešťové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

- Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit stočné za celý objem vypouštěných odpadních i srážkových vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.
- Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu na návrh provozovatele na základě skutečných úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na všechny producenty odpadních vod; kvalita odpadních vod musí ve všech ukazatelích splňovat standardní limity znečištění dle kapitoly 5 kanalizačního řádu.
- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§ 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb.)
- Instalace **drtiče odpadu** nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je zakázána.
- Producent je povinen předčistit v **lapači tuků** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel EL - tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.
- Producent je povinen předčistit v **lapači ropných látek** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub> ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z objektů autoservisů, autodílen a myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot a nezastřešené odstavné plochy mechanismů s hydraulickými systémy.
- Je zakázáno přečerpávat nebo jinak přemísťovat zachycené závadné látky z lapače do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu závadné látky z lapače je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace.
- Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity KŘ. Takové odpadní vody není možné vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu bez čistírny odpadních vod.

### 3 Technický popis kanalizace

#### 3.1 Trubní síť

Celková délka jednotné kanalizační sítě:	1,782 km
Počet obyvatel připojených na kanalizaci:	93 (ze 122 trvale bydlících)
Kanalizačních přípojek celkem:	51

Rozsah kanalizační sítě je patrný ze situace v příloze 3

#### 3.2 Objekty na síti

- **odlehčovací komory**  
OK 1 - U nádrže ředící poměr 1 : 5
- **čerpací stanice**  
nejsou
- **volné kanalizační výusti**  
1x VKV

#### 3.3 Povolené množství a kvalita vypouštěných odpadních vod z volných kanalizačních výusti

ukazatel	jednotky	Přesecka			
		VKV 1			
Q	max. l/s	1,5			
	m <sup>3</sup> /rok	6500			
BSK <sub>5</sub>	p – mg/l	40			
	m – mg/l	80			
	t/rok	0,26			
CHSK <sub>cr</sub>	p – mg/l	150			
	m – mg/l	220			
	t/rok	0,97			
NL	p – mg/l	50			
	m – mg/l	80			
	t/rok	0,32			

Povolení k vypouštění - viz příloha 2

Údaje o recipientu: název toku - PBP Tisý/Miletínský p. IDVT 12004051, ř.km 7,2, čhp 1 - 07 - 02 - 056  
správce toku: Povodí Vltavy, závod Horní Vltava, České Budějovice



#### 4. Závadné látky - látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách, je uveden níže; zařazení do skupiny **zvláště nebezpečné látky** podléhá příloze č.1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění :

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky ( smažicí, fritovací a jiné )
- jedy a žíraviny
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli ( posypové a pod. )
- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
- organofosforové sloučeniny
- organocínové sloučeniny
- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
- rtuť a její sloučeniny
- kadmium a jeho sloučeniny
- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
- kyanidy
- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
- látky intenzivně barevné
- látky s nadměrným zápachem či dusivé
- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

## 5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Ukazatel	limity pro septiky bez dalšího stupně [mg/l]	limity pro DČOV [mg/l]
<b>BSK<sub>5</sub></b> biochemická spotřeba kyslíku	250	60
<b>CHSK<sub>Cr</sub></b> chemická spotřeba kyslíku	500	150
<b>NL<sub>suš</sub></b> nerozpuštěné látky	150	80
<b>N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup></b> dusík amoniakální	45	45
<b>N<sub>celk</sub></b> dusík celkový	60	60
<b>P<sub>celk</sub></b> fosfor celkový	10	10
<b>RAS</b> rozpuštěné anorganické soli	1 000	1 000
<b>SO<sub>4</sub><sup>2-</sup></b> sírany	300	300
<b>F<sup>-</sup></b> fluoridy	15	15
<b>EL</b> extrahovatelné látky (tuky)	60	60
<b>C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub></b> uhlovodíky - ropné látky	5	5
<b>PAL- A</b> tenzidy anionaktivní	10	10
<b>T</b> teplota	40 °C	40 °C
<b>pH</b> reakce vody	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu s výjimkou vlastníků DČOV, jejichž odtokové limity jsou dosud určeny rozhodnutím vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění předčištěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Kontrola jakosti odpadních vod producentů se provádí postupem dle odstavce 8.2.

## 6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu

### 6.1. Producent odpadních vod je povinen:

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu
- předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz bod 4) a oznámit mu každou změnu těchto skutečností
- umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod.

### 6.2. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen:

- provozovat kanalizaci v souladu s provozními řády, rozhodnutím vodoprávního úřadu a udržovat je v dobrém technickém stavu a v souladu a s příslušnými technickými normami.

## 7. Opatření při poruchách a haváriích

### 7.1. Provozovatel je povinen

- v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci
- je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod
- vyzoomět orgány státní správy a organizace:
  - ❖ městský úřad Třeboň, odbor ŽP: tel. 384 342 176
  - ❖ Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod: tel. 731 405 133; 386 109 131
  - ❖ Správce toku: Povodí Vltavy Č.Budějovice, tel. 387 683 111
  - ❖ Hasiči -150 (tísňové volání);
  - ❖ Policie ČR -158 (tísňové volání);

### 7.2. Producent je povinen zjistí-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- **oznámít** tuto skutečnost neprodleně **provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu** tj.  
**ČEVAK a.s., dispečink Č. B. - tel. 800 120 112 (bezplatné)**  
**ČEVAK a.s., provozní středisko Třeboň – mobil 602 172 055**
- okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření
- spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti vyvolané havárií a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou k tíži původci havárie.

## 8. Způsob kontroly odváděných odpadních vod

### 8.1 Určení množství odpadních vod

- a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.
- b) Ve zvláštních případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, přičemž toto zařízení musí splňovat požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
- c) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m<sup>3</sup> za rok, má právo na snížení fakturovaného množství odváděných odpadních vod; po ověření odpočtu dle technických podkladů dodaných producentem je pak pro fakturaci stočného uplatňováno snížené množství odpadní vody. V případě neshody při stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).
- d) Pokud producent vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu i vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její

množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti určené pouze k bydlení se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), nebo podle měření vodoměrem, který musí splňovat požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.

- e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu i srážkové vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. 428/2001 Sb., na základě podkladů o výměře a charakteru odvodněných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.
- f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

## **8.2 Stanovení jakosti odpadních vod**

- a) Kontrola jakosti odpadních vod je zajišťována odběrem kontrolních vzorků a jejich analýzou provedenou výhradně oprávněnou laboratoří. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn, v některých případech, stanovit producentům povinnost zajišťovat na vlastní náklady kontrolu jakosti odpadních vod. Jedná se zejména o producenty odpadních vod se zbytkovým obsahem zvláště nebezpečných látek a producenty s předčištěním odpadních vod. Kontrola jakosti se co do rozsahu analýz předepisuje pouze pro charakteristické ukazatele dle typu odpadních vod a v četnosti odběru vzorků, která je přiměřená ročnímu objemu producentem vypouštěných odpadních vod. Výsledky analýz je producent povinen předávat do 30 dnů ode dne odběru provozovateli kanalizace.
- b) Není-li stanoveno jinak, je pro kontrolu producentů směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu odběry jeho kontrolních vzorků vypouštěných vod a kontrolu těch částí provozu, které mají vliv na jakost odpadních vod.

## **9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod**

- 9.1 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 9.2 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušování nebo omezení :
  - a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  - b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  - c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě,
  - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
  - e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  - f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,
  - g) v případě prodloužení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.

- 9.3** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm.b) až g) je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 9.4** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 9.5** Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.
- 9.6** V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9.2. písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

## **10. Přílohy**

1. Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek (příloha č.1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění a producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.
2. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z VKV
3. Situace veřejné kanalizace

- a) **Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvláště nebezpečných látek** (příl.č.1 nař. vlády č.61/2003 Sb.) do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

<i>producent - zdroj</i>	<i>napojení v ulici</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
nejsou			

- b) **Seznam producentů odpadních vod s předčištěním** vše do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

<i>producent - zdroj</i>	<i>napojení v ulici / čp.</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
Hospoda (město Třeboň - nájem Hanzal Josef)	čp. 27	EL (tuky)	septik s nornou stěnou

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 176, datová schránka: 4cbbvj4  
email: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR\_S 2609/2020 OZP  
Ze dne: 18.06.2020  
Naše č. j.: METR 11153/2020 KnRe  
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Datum: 28.07.2020

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a provedeného správního řízení žadatelem, kterým je **Město Třeboň, IČO 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň**, zastoupené společností Městská Vodohospodářská s. r. o., IČO 28136853, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň (dále jen „žadatel“, nebo „oprávněný“)

### I. vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

**z veřejné kanalizace místní části Přeseka z volné výusti VKV1 (120 EO)** do drobného vodního toku Tisý potok (IDVT 10278517) a dále do rybníka Velký Tisý podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Odpadní vody jsou vypouštěny z volné výusti VKV1, která se nachází v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci Třeboň, katastrálním území Přeseka, na pozemku parc. č. 1000/4, umístění souřadnice Y,X: 736274, 1161230, čhp 1-07-02-0562-0-20, HGR 2152 - Třeboňská pánev - střední část, vodní útvar HVL\_0680 Lužnice od hráze rybníka Rožmberk po tok Nežárka, včetně toku Miletínský potok od toku Zlatá Stoka, recipient: drobný vodní tok Tisý potok (IDVT 10278517).

Vypouštění odpadních vod se povoluje v těchto limitech:

#### výust VKV1 (120 EO):

množství:	prům. 0,2 l/s	max. 1,5 l/s	max. 550 m <sup>3</sup> /měs.	6,5 tis. m <sup>3</sup> /rok
znečištění:	CHSK <sub>Cr</sub>	„p“ 150 mg/l	„m“ 220 mg/l	max. 0,970 t/rok
	BSK <sub>5</sub>	„p“ 40 mg/l	„m“ 80 mg/l	max. 0,260 t/rok
	NL	„p“ 50 mg/l	„m“ 80 mg/l	max. 0,320 t/rok

**Druh odpadních vod:** komunální odpadní vody

Povolení se vydává v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona **s platností od 01.01.2021 do 31.12.2030.**

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Město Třeboň, IČO 00247618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

### II. stanovuje podmínky a povinnosti

pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

- 1) Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována v parametrech **CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub> a NL**.
- 2) Na odtoku z volné výusti bude prováděna kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod s četností **2 x ročně**. Odběr vzorku bude prováděn za normálních klimatických podmínek (v bezdeštném období).

- 3) Stanovuje se **typ vzorku A**, tj. dvouhodinový směsný vzorek slévaných z 8 objemově stejných dílčích vzorků odebraných po 15 minutách.
- 4) Hodnocení jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou akreditovanou laboratoří podle platných technických norem.
- 5) Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno nepřímo podle skutečně odebraného množství pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, měřeného vodoměry u jednotlivých odběratelů, kteří jsou na kanalizaci napojeni, případně výpočtem podle směrných čísel.
- 6) Množství vypouštěných znečišťujících látek se stanoví jako součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrace znečišťujících látek zjištěné rozбором odpadních vod.
- 7) **Výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod budou předávány vodoprávnímu úřadu nebo oprávněným subjektům jednou ročně nejpozději do 31. března** roku následujícího po roce, v němž byly odebrány vzorky odpadních vod a provedeny jejich rozborů, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle § 126 odst. 6 vodního zákona.
- 8) Kanalizace musí být udržována v řádném a provozuschopném stavu, zjištěné závady musí být neprodleně odstraňovány.
- 9) Na stávající kanalizaci nesmí být připojováni další producenti odpadních vod bez zajištění čištění odpadních vod u producenta na kvalitu danou emisními standardy pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle platné legislativy.

#### **ODŮVODNĚNÍ:**

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní obdržel od žadatele žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona z veřejné kanalizace místní části Přeseka z volné výusti VKV1. Tím bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil známým zahájení správního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č. j.: METR 9853/2020 KnRe ze dne 03.07.2020 a v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť k uplatnění práv účastníků řízení nebylo nezbytné a předložené podklady byly dostatečné k řádnému posouzení žádosti. Zároveň upozornil účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům ve lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení s tím, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto a po uplynutí této lhůty vodoprávní úřad ve věci rozhodne.

Ve vodoprávním řízení bylo zjištěno:

Kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Přeseka není ukončena centrální ČOV a v současnosti je na ní napojeno 114 EO. Umístění volné výusti včetně souřadnic je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Komunální odpadní vody jsou u jednotlivých nemovitostí před vypouštěním do kanalizace částečně předčištěny ve stávajících biologických septických, případně v domovních ČOV.

Povolené limity znečištění odpovídají emisním standardům podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Vypouštění odpadních vod bylo v souladu se žádostí povoleno na dobu 10 let, tj. od 01.01.2021 do 31.12.2030, což je v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona.

K žádosti bylo přiloženo závazné stanovisko AOPK – Správy CHKO Třeboňsko, č. j. 01796/JC/20 ze dne 29.05.2020, stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, s. p., zn. 36003/2020-143 ze dne 01.06.2020, vyjádření Rybářství Třeboň Hld. a. s., zn. Hld./Vr./20 ze dne 21.05.2020, protokoly o provedených rozbořech vypouštěných odpadních vod, situace se zákresem vyústění kanalizace a kopie stávajícího platného povolení k vypouštění odpadních vod. Podmínky uvedené v předložených vyjádřeních a stanoviscích byly zohledněny ve výroku rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že povolené limity znečištění vypouštěných odpadních vod vyhovují nařízení vlády č. 401/2015 Sb., nepovažuje vodoprávní úřad za nutné stanovit jako podmínku pro vypouštění odpadních vod zpracování návrhu technického řešení čištění odpadních vod (např. vybudování centrální ČOV). Za dostatečné a zároveň dostupné řešení v případě takto malé místní části považuje



vodoprávní úřad postupnou intenzifikaci předčisticích zařízení u jednotlivých producentů, namísto výstavby centrální ČOV pro takto malou osadu. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka, že připojování dalších producentů na tuto kanalizaci není možné bez přečištění odpadních vod na kvalitu danou emisními standardy pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle platné legislativy

Na základě provedeného vodoprávního řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vneseny připomínky ani námítky, které by bránily vydání požadovaného povolení, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona povolil vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejné kanalizace místní části Přeseka z volné výusti VKV1 a stanovil podle § 9 odst. 1 vodního zákona pro toto vypouštění podmínky a povinnosti.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Jaroslav F l i e g e l**

vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Třeboň

#### **Doručí se na doručenkou do vlastních rukou:**

##### **- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

prostřednictvím: Městská Vodohospodářská s. r. o., Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň - ds

##### **- účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:**

Rybářství Třeboň Hld. a. s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň - ds

Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvinovická sil. 5, 371 21 České Budějovice

prostřednictvím: Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – ds

#### **Dotčené orgány – doporučeně:**

AOPK - Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň – ds

#### **Na vědomí:**

Město Třeboň - ORI, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

## Městský úřad Třeboň

### odbor životního prostředí

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
e-mail: marie.pazitkova@mesto-trebon.cz

tel. 384 342 176, fax 384 342 178  
www. mesto-trebon.cz

Č.j.: ŽP 4221/2010 – 485 Pa  
Vyřizuje: Ing. Pažitková

Na doručku-do vl.rukou  
V Třeboni dne 14. 10. 2010

**Věc: Město Třeboň – kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Přeseka  
- vypouštění odpadních vod**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli, kterým je

**Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
IČ 60818361**

### vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a podle ustanovení § 38 odst. 12 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k **vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Přeseka obce Třeboň**, v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci Třeboň, místní části Přeseka, katastrálním území Přeseka, do vod povrchových – otevřené vodní stoky a následně do rybníka Velký Tisý, p.p.č. 1000/4, umístění – souřadnice Y,X: -736274, -1161231, čhp 1-07-02-056, HGR č. 214 - Třeboňská pánev – jižní část,

**v množství a znečištění následovně:**

**- výust V1 - počet napojených obyvatel 114 EO**

**Množství odpadních vod:**

prům. 0,2 l/s                      max. 1,5 l/s  
max. 535 m<sup>3</sup>/měs.                      6 300 m<sup>3</sup>/rok

**Znečištění odpadních vod:**

	„p“	„m“	max. t/rok
BSK5	250 mg/l	350 mg/l	1,6 t/rok
CHSK-Cr	600 mg/l	750 mg/l	3,8 t/rok
NL	200 mg/l	300 mg/l	1,3 t/rok

Na kanalizaci pro veřejnou potřebu místní části Přeseka, která není ukončena ČOV, je napojeno celkem 114 EO, odpadní vody jsou předčištěny v biologických septících a v biologických domovních ČOV u nových rodinných domů.

**Pro vypouštění odpadních vod se stanovují tyto podmínky a povinnosti:**

- 1/ Kvalita vypouštěných odpadních vod bude sledována v místě odtoku z výusti kanalizace V1 s četností 1x za 6 měsíců, tj. 2x ročně, v rozsahu ukazatelů BSK5, CHSK-Cr a NL, vzorky typu A – dvouhodinové směsné vzorky, získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- 2/ Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímo podle skutečně odebraného množství vody z vodovodu pro veřejnou potřebu místní části Přeseka obce Třeboň, měřeného vodoměrem. Výsledky sledování kvality a měření množství odpadních vod budou předávány 1x ročně zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
- 3/ Rozbory kvality odpadních vod budou prováděny předepsanými metodami pro rozbor odpadních vod, na jejichž základě má příslušná laboratoř, která bude provádět tyto rozbor, osvědčení o akreditaci anebo osvědčení o správné činnosti laboratoře. Rozbory budou prováděny v ukazatelích znečištění BSK5, NL a CHSK-Cr.
- 4/ Toto povolení začne platit dnem 1. 1. 2011, jeho platnost skončí nejpozději dnem 31. 12. 2020. Platnost tohoto povolení je podmíněna vybudováním kanalizace a ČOV pro čištění odpadních vod místní části Přeseka obce Třeboň.

### **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Třeboň, odbor ŽP, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ 60818361, zastoupeného na základě plné moci společností ČEVAK, a.s., Bc. Josefem Hapatykou, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, o povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Přeseka obce Třeboň, která není ukončena čistírnou odpadních vod.

Místní část Přeseka obce Třeboň má v současné době pro vypouštění odpadních vod ze své kanalizace pro veřejnou potřebu platné povolení, vydané rozhodnutím Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, referátu ŽP, č.j. 1537/93/94 – 315 Pa ze dne 26.9.1994, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, referátu ŽP, č.j. ŽP 3829/4718/2002 – 549 Pa ze dne 27.11.2002 do 31.12.2010.

Kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Přeseka není ukončena čistírnou odpadních vod.

Město Třeboň, jehož je Přeseka místní částí, v současné době realizuje výstavbu ČOV Třeboň, a připravuje výstavbu kanalizace a ČOV ve svých místních částech Branná a Stará Hlína. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti těchto staveb

zatím Město Třeboň nemá dostatek finančních prostředků k přípravě a realizaci stavby ČOV v místní části Přeseka. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo požádáno o vydání povolení k vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Přeseka na dobu 10 let, tj. do 31.12.2020.

Na základě podané žádosti Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr se sídlem v Třeboni a podkladů, potřebných k posouzení této žádosti, oznámil Městský úřad Třeboň, odbor ŽP, č.j. ŽP 4221/2010 - 464 Pa ze dne 21.9.2010 zahájení vodoprávního řízení, vzhledem k dobré znalosti problematiky upustil v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů od ústního jednání a místního šetření a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 vyzval účastníky řízení k uplatnění připomínek a námitek ve stanoveném termínu.

Kladná stanoviska k prodloužení lhůty pro vypouštění odpadních vod vydala Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň č.j. 02186/TR/2010 ze dne 4.10.2010 a Rybářství Třeboň, a.s., Třeboň č.j. 2759/10 ze dne 30.9.2010.

Na základě provedeného vodoprávního řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny připomínky ani námítky, které by bránily vydání požadovaného povolení, rozhodl zdejší vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a povolil vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Přeseka obce Třeboň v souladu s ustanoveními § 8 odst. 1 písm.c) a § 38 odst. 12 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, do vod povrchových na období do 31.12.2020.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jč. kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. T l a c h a č Josef  
vedoucí odboru ŽP  
Městského úřadu Třeboň

**Obdrží účastníci řízení na doručenkou do vl. rukou (na dodejku):**

**- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a/ správního řádu**  
Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
- prostřednictvím ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

**- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu**  
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
Rybářství Třeboň, a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň  
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Bu-  
dějovice

**Obdrží dotčené orgány státní správy (doporučeně):**

Správa CHKO Třeboňsko, Na Valech 121, 379 01 Třeboň  
Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň



## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 127  
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR\_S 1211/2014  
Ze dne: 03.04.2014  
Naše č. j.: ŽP 1211/2014 – 106 Kn  
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Datum: 18.04.2014

## ROZHODNUTÍ

**Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti žadatele, kterým je **ČEVAK, a. s., IČO 60849657, se sídlem Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice**, a provedeného správního řízení, podle § 14 odst. 3 a § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů**

## schvaluje

**Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Přeseka (město Třeboň).**

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek a povinností:

1. Povinností provozovatele kanalizace je zabezpečit plnění ustanovení kanalizačního řádu jak při vlastním provozu kanalizace, tak u producentů odpadních vod, napojených na tuto kanalizaci, zejména průběžnou kontrolou jeho dodržování.
2. Aktualizace kanalizačního řádu je nutné provádět vždy při změně podmínek, za kterých byl kanalizační řád zpracován a schválen. Aktualizovaný kanalizační řád je nutno předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.

## Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 03.04.2014 od společnosti ČEVAK, a. s., IČO 60849657, se sídlem Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice, která je smluvním provozovatelem veřejné kanalizace místní části Přeseka, žádost o schválení „Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Přeseka (město Třeboň)“. Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení k žádosti o schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

K žádosti byl předložen „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Přeseka (město Třeboň)“, který vypracoval ČEVAK, a. s., České Budějovice – oddělení technické podpory, v březnu 2014. Kanalizační řád je vypracovaný v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vodoprávní úřad posoudil věc jako jednoduchou ve smyslu ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a rovněž upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nebylo nezbytné. Protože jsou vodoprávnímu úřadu místní podmínky známé a předložené podklady umožnily řádné posouzení věci, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předložený „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Přeseka (město Třeboň)“ schválil.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Jaroslav F l i e g e l**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Třeboň

**Doručí se na doručenkou do vlastních rukou:**

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice - ds

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj. KUJCK 109131/2017/OZZL/3  
Sp. zn. OZZL 104074/2017/hery

datum: 20.9.2017

vyřizuje: Ing. Helena Rybková

telefon: 386 720 733



## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále jen krajský úřad) věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 28 odst. 2 písm. a) a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

mění podle § 6 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích ve výrokové části rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 6.12.2016 takto:

společnosti **Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň II, Palackého nám. 46, PSČ 37901, IČO:28136853**

povoluje podle § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích provozování

## vodovodu a kanalizace:

Identifikační číslo majetkové evidenceNázev

3114-615021-00247618-4/1	Čistírna odpadních vod Třeboň
3114-770230-00247618-1/1	Třeboň + Holičky, RVS
3114-753742-00247618-1/1	Nová Hlína, RVS
3114-753726-00247618-1/1	Stará Hlína, RVS
3114-609421-00247618-1/1	Branná, RVS
3114-615021-00247618-1/1	Břilice, RVS
3114-615021-00247618-1/2	Gigant, RVS
3114-735060-00247618-1/2	Přeseka, RVS
3114-735060-00247618-2/1	Přeseka, zdroj
3114-735060-00247618-1/1	Přeseka vrtů-VDJ Přeseka, PŘSV
3114-770230-00247618-3/1	Třeboň + Holičky, kanalizace
3114-753742-00247618-3/1	Nová Hlína, kanalizace do VKV
3114-615021-00247618-3/1	Břilice, kanalizace
3114-735060-00247618-3/1	Přeseka, kanalizace do VKV
3114-615021-00247618-1/1	Gigant - PŘ
3114-753726-00247618-1/1	Třeboň-Nová Hlína-Stará Hlína, PŘ
3114-753726-00247618-3/1	Stará Hlína, kanalizace
3114-615021-00247618-4/1	ČOV Stará Hlína

Vlastníkem vodovodu a kanalizace je Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČO: 00247618.



**Odborným zástupcem provozovatele je pan Ing. Miroslav Kajan, datum narození: 25.12.1958, adresa místa trvalého pobytu: Břilice 175, 379 01 Třeboň.**

Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 6.12.2016 vydané Krajským úřadem – Jihočeský kraj, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

#### **Odůvodnění**

Krajský úřad obdržel dne 4.9.2017 žádost společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň II, Palackého nám. 46, PSČ 37901, IČO:28136853, o změnu rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 6.12.2016, neboť se změnil výčet objektů, pro které bylo povoleno provozování vodovodů a kanalizací vydáno.

Výčet objektů vodovodů a kanalizací provozovaných společností Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň II, Palackého nám. 46, PSČ 37901, IČO:28136853, se zvýšil o:

<u>Identifikační číslo majetkové evidence</u>	<u>Název</u>
3114-753726-00247618-3/1	Stará Hlína, kanalizace
3114-615021-00247618-4/1	ČOV Stará Hlína

Krajský úřad písemností č.j. KUJCK 104382/2017/OZZL/2 ze dne 5.9.2017 oznámil zahájení řízení v předmětné věci s tím, že účastníci mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho podkladům. Zároveň krajský úřad oznámil, že po uplynutí lhůty – 19.9.2017 rozhodne. V uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Na základě zjištěných skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš  
pověřený vedením odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví

„otisk úředního razítka“

#### Obdrží do vlastních rukou účastníci:

1. Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň II, Palackého nám. 46, PSČ 37901 (Ds)
2. Město Třeboň, Palackého nám. 46, PSČ 37901 (Ds)
3. Ing. Miroslav Kajan, Břilice 175, 379 01 Třeboň

#### Na vědomí:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1 (Ds)

